



МБОУ «Гой-Чукская СОШ
им. А.Алаудинова»
Входящая корреспонденция
Схвачена корреспонденции
«14» 09 2020
Подпись *РУ*

Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Чеченской Республики

Прокуратура
Урус-Мартановского
района

ул. Татарская, д.1, г. Урус-Мартан,
Чеченская Республика, 366500

Исполняющей обязанности директора
МБОУ «СОШ с. Гой-Чу»

Тагировой Р.У.

ул. А-Х. Кадырова, 39, с. Гой-Чу, ЧР

09.09.2020 № 23-18-2020

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о социальной защите
инвалидов в Российской Федерации

Прокуратурой района в соответствии с поручением прокуратуры республики от 28.08.2020 № 7-15-20/2682, обусловленным проведением 11.09 - 13.09.2020 выборов депутатов представительного органа Гой-Чуйского сельского поселения, проведена проверка в МБОУ «СОШ с. Гой-Чу» (далее – Учреждение), которой выявлены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, требующие принятия безотлагательных мер к их устраниению и недопущению впредь.

Так, в соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными органами органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в максимальной степени способствующие получению образования.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 181) социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Как следует из ст. 15 ФЗ № 181, организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям),

АБ № 022754

также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

В целях реализации указанных требований постановлением Госстроя РФ от 16.06.2001 № 73 утверждены СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СНиП 35-01-2001), которыми предусмотрены технические требования к оборудованию входа (выхода) зданий и сооружений для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Согласно п. 5.1.2 СНиП 35-01-2001 наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.

По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзивания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. (п. 5.2.14 СНиП 35-01-2001).

Также, СНиП 35-01-2001 предусматривает, что на входе в административно-управленческие учреждения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, которая должна быть размещена с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. На основных путях движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.

Вместе с тем проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных требований здание Учреждения не доступно для инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных граждан, что ущемляет установленные законом их социальные права.

К примеру, возле здания Учреждения не выделены места для автотранспортных средств инвалидов, вход в здание Учреждения не оборудован пандусом, для инвалидов по зрению не установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании. На основных путях движения не предусмотрена тактильная направляющая полоса.

Подобное положение дел не обеспечивает инвалидам условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества, в том числе в выборах, нарушает их право на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам.

Данные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения ответственными должностными лицами Учреждения своих служебных обязанностей, при отсутствии должного контроля со стороны руководства.

В целях выправления сложившейся ситуации необходимо незамедлительно разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное соблюдение законодательства в обозначенной сфере, а также обеспечить надлежащий контроль за работой подчиненных работников.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ст. 7 и ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры по устраниению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Реализовать комплекс мер, направленных на безусловное исполнение законодательства в указанной сфере правоотношений.

3. В кратчайшие сроки возле здания Учреждения выделить места для автотранспортных средств инвалидов, вход в здание Учреждения оборудовать пандусом, для инвалидов по зрению установить информационную мнемосхему (тактильную схему движения), отображающую информацию о помещениях в здании, на основных путях движения предусмотреть тактильную направляющую полосу.

4. Провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц Учреждения, виновность которых будет установлена результатами служебной проверки.

5. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах прошу сообщить в прокуратуру района в письменной форме не позднее месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса

М.М. Цамаев