



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Урус-Мартановского района**
ул. Татарская, 1, г. Урус-Мартан.
Чеченская Республика, 366500

Исполняющей обязанности директора
МБОУ «СОШ с. Гой-Чу»

Тагировой Р.У.

ул. А-Х. Кадырова, 39, с. Гой-Чу, ЧР

7

31.05.2015 № 3878-2015

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о социальной защите
инвалидов в Российской Федерации

Прокуратурой района в ходе проведенных в мае текущего года надзорных мероприятий в МБОУ «СОШ с. Гой-Чу» (далее - Учреждение), выявлены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, требующие принятия безотлагательных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Так, в соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в максимальной степени способствующие получению образования.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 181) социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Как следует из ст. 15 ФЗ № 181, Правительство РФ, организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным,

АА № 000907

воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

В целях реализации указанных требований постановлением Госстроя РФ от 16.06.2001 № 73 утверждены СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СНиП 35-01-2001), которыми предусмотрены технические требования к оборудованию входа (выхода) зданий и сооружений для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Согласно п. 5.1.2 СНиП 35-01-2001 наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.

По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. (п. 5.2.14 СНиП 35-01-2001).

Вместе с тем проверкой установлено, что в нарушение вышеприведенных требований здание Учреждения не доступно для инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных граждан, что ущемляет установленные законом их социальные права.

К примеру, лестница на входе в здание не оборудована поручнями по обеим сторонам на высоте не более 90 см (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261), пандус, дублирующий наружную лестницу на входе не обеспечен поручнями вдоль обеих сторон на высоте не более 70 см и 90 см., в нарушение п.п. 5.2.14 по внешним (не примыкающим к стенам) краям пандуса отсутствуют бортики, которые должны быть высотой не менее 0,05 м. Кроме того, по продольным краям марша пандуса не установлены колесоотбойники для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

Подобное положение дел не обеспечивают инвалидам условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества, нарушает их право на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам.

Данные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения ответственными должностными лицами Учреждения своих служебных обязанностей, при отсутствии должного контроля со стороны руководства.

В целях выправления сложившейся ситуации необходимо незамедлительно разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное соблюдение законодательства в обозначенной сфере, а также обеспечить надлежащий контроль за работой подчиненных работников.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ст. 7 и ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Реализовать комплекс мер, направленных на безусловное исполнение законодательства в указанной сфере правоотношений.

3. В кратчайшие сроки оборудовать лестницу на входе в здание не поручнями по обеим сторонам на высоте не более 90 см, пандус, дублирующий наружную лестницу на входе обеспечить поручнями вдоль обеих сторон на высоте не более 70 см и 90 см., по внешним (не примыкающим к стенам) краям пандуса обеспечить наличие бортиков высотой не менее 0,05 м., а также по продольным краям марша пандуса установить колесоотбойники для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

4. Провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц Учреждения, виновность которых будет установлена результатами служебной проверки.

5. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах прошу сообщить в прокуратуру района в письменной форме не позднее месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса

М.М. Цамаев